

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС», 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел. + 375 17 272-98-24, тел. + 375 17 343-90-94

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.4627.25

Дата регистрации	« 10 »	апреля	2025	г.
Действительно до	« 10 »	апреля	2026	г.
Продлено до	« »			г.
Продлено до	« »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Конвекторы отопительные биметаллические (медно-алюминиевые) торговой
марки «Техно»

2. Назначение

Для устройства систем водяного отопления с температурой теплоносителя не
более 130 °С и максимальным рабочим давлением 1,6 МПа в зданиях и
сооружениях различного назначения

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Альянс Трейд»,
182111, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 11, Российская
Федерация

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Термохофф», 223053, Минская обл.,
Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, 19, каб. 406, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протоколов испытаний от 04.04.2025 № 787, от 10.04.2024 № 697, выданных Научно-исследовательской и испытательной лабораторией бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Белорусского национального технического университета, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024;
- протокола испытаний от 10.04.2024 № 303, выданного Научно-исследовательской и испытательной лабораторией бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Белорусского национального технического университета.

6. Техническое свидетельство действует на

Партию в объеме 20000 штук согласно договору от 14.07.2017 № 140.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование и адрес изготовителя (ООО «Торговый дом Альянс Трейд». Офис: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.5, здание лаб. Корп., этаж 6, ком. 607а. Производство: 182111, г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 11), наименование продукции (Конвектор напольный), условное обозначение конвектора, номинальный тепловой поток, кВт, максимальное рабочее давление, МПа, испытательное давление, МПа, масса, кг, дата выпуска, серийный номер, соответствует ТУ 25.21.11-005.29930286-2018, знаки соответствия». Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



О.Н. Лешкевич

10 апреля 2025 г.

№ 0022382